

葛巻町建設水道課 様

水道法第20条第3項登録検査機関
登録番号第272号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目17番37号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792



水質検査結果書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和5年11月7日	受付No.	23-03352-01				
採水日時	令和5年11月7日 09:30	試料種類	水道水	試料区分	浄水		
天候	前日 当日 曇り	気温	15℃	水温	14℃	現地残留塩素	0.6mg/L
水源の名称	荒沢口						
水道施設名	葛巻町上水道施設 (江刈地区)						
採水場所	車門						
採水者名	葛巻町建設水道課 川向 信之						
試料備考							
出典	上水試験方法 平成15年厚生労働省告示第261号 平成15年厚生労働省告示第318号						

項目	検査結果	水質基準	注
一般細菌	1個/mL	100個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.18mg/L	10mg/L以下	
塩素酸	0.14mg/L	0.6mg/L以下	
クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	
クロロホルム	0.001mg/L	0.06mg/L以下	
ジクロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	
ジブロモクロロメタン	0.002mg/L	0.1mg/L以下	
臭素酸	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	
総トリハロメタン	0.005mg/L	0.1mg/L以下	
トリクロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.03mg/L以下	
ブロモジクロロメタン	0.002mg/L	0.03mg/L以下	
ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下	
ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下	
塩化物イオン	4.0mg/L	200mg/L以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	3mg/L以下	
pH値	6.5	5.8~8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	0.5度未満	5度以下	
濁度	0.1度未満	2度以下	

項 目	検 査 結 果	水 質 基 準	注
アンモニア性窒素（水道法水質基準項目外）	0.05mg/L未満		
残留塩素（水道法水質基準項目外）	0.35mg/L		
--- 以上 ---			

検 査 期 間	令和5年11月7日 ~ 令和5年11月10日		
判 定	上記検査項目に関し水道法水質基準に適合		
部 門 管 理 者	嶋 弘一	理 化 学 的 検 査 責 任 者	岩 崎 大 輔 生 物 学 的 検 査 責 任 者 吉 田 雄 樹
備 考			