

発行No. H26001511
発行日 令和8年6月19日

葛巻町水道事業所 様

水道法第20条第3項登録検査機関
登録番号第272号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目17番37号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792

水質検査結果書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受 付 日	令和8年6月11日			受 付 No.	26-01209-01		
採 水 日 時	令和8年6月11日 09:10			試 料 種 類	水道水	試 料 区 分	浄水
天 候	前日	当日	曇り	気温	18℃	水温	12℃
水 源 の 名 称	荒沢口						
水 道 施 設 名	葛巻町上水道施設（江刈地区）						
採 水 場 所	車門						
採 水 者 名	葛巻町水道事業所 川向 信之						
試 料 備 考							
出 典	上水試験方法						
	平成15年厚生労働省告示第261号						
	平成15年厚生労働省告示第318号						

項 目	検 査 結 果	水 質 基 準	注
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	3.5 mg/L	200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満	3 mg/L以下	
pH値	6.7	5.8～8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	0.5 度未満	5 度以下	
濁度	0.1 度未満	2 度以下	
アンモニア性窒素(水道法水質基準項目外)	0.05 mg/L未満		
残留塩素(水道法水質基準項目外)	0.75 mg/L		
--- 以上 ---			

検 査 期 間	令和8年6月11日 ～ 令和8年6月15日				
判 定	上記検査項目に関し水道法水質基準に適合				
部 門 管 理 者	米澤 慎悦	理化学的検査責任者	岩崎 大輔	生物学的検査責任者	吉田 雄樹
備 考					