028-5495
岩手県岩手郡葛巻町葛巻16-1-1

発行No. H25003479
発行日 令和7年8月6日

葛巻町水道事業所 様

水道法第２０条第３項登録検査機関
登録番号第２７２号
〒 020-0125
盛岡市上堂三丁目１７番３７号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792

水 質 検 査 結 果 書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和7年7月10日			受付No.	25-01845-01		
採水日時	令和7年7月10日 09:20			試料種類	水道水	試料区分	浄水
天候	前日	当日 曇り	気温	19℃	水温 19℃	現地残留塩素	0.4mg/L
水源の名称	栗山						
水道施設名	葛巻町上水道施設（江刈地区）						
採水場所	五日市						
採水者名	葛巻町水道事業所 川向 信之						
試料備考							
出典	平成15年健水発第1010001号						

項目	検査結果	水質基準	注
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.000005 mg/L未満	0.00005 mg/L以下	
--- 以上 ---			

検査期間	令和7年7月10日 ～ 令和7年8月4日				
参考	上記検査項目に関し水道法水質基準に適合				
部門管理者	嶋 弘一	理化学的検査責任者	岩崎 大輔	生物学的検査責任者	
備考	基準値は水質管理目標設定項目における目標値です。				