

葛巻町水道事業所 様

水質検査結果書

水道法第20条第3項登録検査機関
登録番号第272号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目17番37号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792



ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和8年5月12日	受付No.	26-00623-02					
採水日時	令和8年5月12日 09:30	試料種類	水道水	試料区分	浄水			
天候	前日	当日曇り	気温	20℃	水温	12℃	現地残留塩素	0.6mg/L
水源の名称	栗山							
水道施設名	葛巻町上水道施設（江刈地区）							
採水場所	五日市							
採水者名	葛巻町水道事業所 川向 信之							
試料備考								
出典	上水試験方法 平成15年厚生労働省告示第261号 平成15年厚生労働省告示第318号							

項目	検査結果	水質基準	注
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23 mg/L	10 mg/L以下	
ペルフルオロ(オクタン-1-イル)酸及びペルフルオロオクタン酸 [PFOS及びPFOA]	0.000005 mg/L未満	0.00005 mg/L以下	
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6 mg/L以下	
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	
クロロホルム	0.001 mg/L未満	0.06 mg/L以下	
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.03 mg/L以下	
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L未満	0.1 mg/L以下	
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
総トリハロメタン	0.001 mg/L未満	0.1 mg/L以下	
トリクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.03 mg/L以下	
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L未満	0.03 mg/L以下	
ブロモホルム	0.001 mg/L未満	0.09 mg/L以下	
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08 mg/L以下	
塩化物イオン	3.2 mg/L	200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満	3 mg/L以下	
pH値	7.8	5.8~8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	0.5 度未満	5 度以下	
濁度	0.1 度	2 度以下	
アンモニア性窒素(水道法水質基準項目外)	0.05 mg/L未満		

項 目	検 査 結 果	水 質 基 準	注
残留塩素（水道法水質基準項目外） --- 以上 ---	0.40 mg/L		

検 査 期 間	令和8年5月12日 ~ 令和8年5月18日		
判 定	上記検査項目に関し水道法水質基準に適合		
部 門 管 理 者	米澤 慎悦	理化学的検査責任者	岩崎 大輔 生物学的検査責任者 吉田 雄樹
備 考			