

葛巻町建設水道課 様



水質検査結果書

水道法第20条第3項登録検査機関
登録番号第12号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目17番37号
一般社団法人
岩手県薬剤師会 検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792



令和4年 5月 10日に受付けいたしました試料の検査結果はつぎのとおりです。

採水年月日時	令和4年 5月 10日 9:30	試料種類	湧水	試料区別	原水
水源の名称	泉田				
水道施設名	葛巻町上水道施設 (江刈地区)				
採水地点	泉田				
採水者名	葛巻町建設水道課 川向 信之				
天候	前日	当日 晴れ	気温 18.0℃	水温 7.0℃	
試験方法	平成19年健水発第0330005号				

項目	検査結果	水質基準
大腸菌数	0MPN/100ml	
嫌気性芽胞菌	0個/100ml	
--- 以下余白 ---		

検査期間	令和4年 5月 10日 ~ 令和4年 5月 11日		
参考			
部門管理者	所長 嶋 弘一	検査責任者	吉田 雄樹
備考	大腸菌数は、「上水試験方法 表IV-1.7B最確数表」により算出しています。		