

葛巻町建設水道課 様

水道法第20条第3項登録検査機関
登録番号第272号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目17番37号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792

水質検査結果書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和4年9月8日	受付No.	22-02335-03				
採水日時	令和4年9月8日 10:05	試料種類	湧水	試料区分	原水		
天候	前日 当日 晴れ	気温	24℃	水温	7℃	現地残留塩素	
水源の名称	泉田						
水道施設名	葛巻町上水道施設（江刈地区）						
採水場所	泉田						
採水者名	葛巻町建設水道課 川向 信之						
試料備考	平成19年健水発第0330006号						
出典							

項目	検査結果	水質基準	注
大腸菌数	1MPN/100mL		※
嫌気性芽胞菌	1個/100mL		※
--- 以上 ---			



検査期間	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月9日
参考	
部門管理者	嶋 弘一 理化学的検査責任者 吉田 雄樹 生物学的検査責任者
備考	※の項目が検出のため、耐塩索性病原生物が混入するおそれがあります。 大腸菌数は、「上水試験方法 表IV-1.7B最確数表」により算出しています。