

葛巻町建設水道課 様

水道法第20条第3項登録検査機関  
登録番号第272号  
〒020-0125  
盛岡市上堂三丁目17番37号  
一般財団法人  
岩手県薬剤師会検査センター  
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792



水質検査結果書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和6年1月18日	受付No.	23-04383-03				
採水日時	令和6年1月18日 10:20	試料種類	水道水	試料区分	浄水		
天候	前日 当日 雨	気温	3℃	水温	4℃	現地残留塩素	0.2mg/L
水源の名称	泉田						
水道施設名	葛巻町上水道施設 (江刈地区)						
採水場所	寺沢						
採水者名	葛巻町建設水道課 川向 信之						
試料備考							
出典	上水試験方法 平成15年厚生労働省告示第261号 平成15年厚生労働省告示第318号						

項目	検査結果	水質基準	注
一般細菌	2個/mL	100個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	3.6mg/L	200mg/L以下	
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.2mg/L未満	3mg/L以下	
pH値	7.4	5.8~8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	0.5度未満	5度以下	
濁度	0.1度未満	2度以下	
アンモニア性窒素 (水道法水質基準項目外)	0.05mg/L未満		
残留塩素 (水道法水質基準項目外)	0.10mg/L		
--- 以上 ---			

検査期間	令和6年1月18日 ~ 令和6年1月19日				
判定	上記検査項目に関し水道法水質基準に適合				
部門管理者	嶋 弘一	理化学的検査責任者	岩崎 大輔	生物学的検査責任者	吉田 雄樹
備考					