028-5495
岩手県岩手郡葛巻町葛巻16-1-1

発行No. H26003087
発行日 令和8年8月13日

葛巻町水道事業所 様

水道法第２０条第３項登録検査機関
登録番号第２７２号
〒 020-0125
盛岡市上堂三丁目１７番３７号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792

水 質 検 査 結 果 書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和8年8月4日			受付No.	26-02187-03		
採水日時	令和8年8月4日	10:25		試料種類	湧水	試料区分	原水
天候	前日	当日 晴れ	気温 24℃	水温 14℃		現地残留塩素	
水源の名称	泉田						
水道施設名	葛巻町上水道施設（江刈地区）						
採水場所	泉田						
採水者名	葛巻町水道事業所 川向 信之						
試料備考							
出典	平成19年健水発第0330006号						

項目	検査結果	水質基準	注
大腸菌数	0 MPN/100mL		
嫌気性芽胞菌	0 個/100mL		
--- 以上 ---			

検査期間	令和8年8月4日 ～ 令和8年8月5日				
参考					
部門管理者	米澤 慎悦	理化学的検査責任者		生物学的検査責任者	吉田 雄樹
備考	大腸菌数は、「上水試験方法 表Ⅳ-1.7B最確数表」により算出しています。				