028-5495
岩手県岩手郡葛巻町葛巻16-1-1

発行No. H25001616
発行日 令和7年6月16日

葛巻町水道事業所 様

水道法第２０条第３項登録検査機関
登録番号第２７２号
〒 020-0125
盛岡市上堂三丁目１７番３７号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401　　FAX 019-641-4792

# 水 質 検 査 結 果 書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付日 | 令和7年6月12日 | | | 受付No. | 25-01241-04 | | |
| 採水日時 | 令和7年6月12日 | 10:15 | | 試料種類 | 湧水 | 試料区分 | 原水 |
| 天候 | 前日 | 当日 曇り | 気温 22℃ | 水温 11℃ | | 現地残留塩素 | |
| 水源の名称 | 押田内 | | | | | | |
| 水道施設名 | 葛巻町上水道施設（江刈地区） | | | | | | |
| 採水場所 | 押田内 | | | | | | |
| 採水者名 | 葛巻町水道事業所　川向　信之 | | | | | | |
| 試料備考 | | | | | | | |
| 出典 | 平成19年健水発第0330006号 | | | | | | |

| 項目 | 検査結果 | 水質基準 | 注 |
|---|---|---|---|
| 大腸菌数 | 0 MPN/100mL | | |
| 嫌気性芽胞菌 | 0 個/100mL | | |
| --- 以上 --- | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 検査期間 | 令和7年6月12日 ～ 令和7年6月13日 | | | | |
| 参考 | | | | | |
| 部門管理者 | 嶋　弘一 | 理化学的検査責任者 | | 生物学的検査責任者 | 吉田　雄樹 |
| 備考 | 大腸菌数は、「上水試験方法 表Ⅳ-1.7B最確数表」により算出しています。 | | | | |