

葛巻町水道事業所 様

水道法第20条第3項登録検査機関
登録番号第272号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目17番3-7号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792

水質検査結果書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和7年7月8日	受付No.	25-01764-04						
採水日時	令和7年7月8日 11:00	試料種類	湧水	試料区分	原水				
天候	前日	当日	晴れ	気温	31℃	水温	13℃	現地残留塩素	
水源の名称	押田内								
水道施設名	葛巻町上水道施設（江刈地区）								
採水場所	押田内								
採水者名	葛巻町水道事業所 川向 信之								
試料備考									
出典	平成19年健水発第0330006号								

項目	検査結果	水質基準	注
クリプトスポリジウム(オーシスト)数	不検出 /10L		
ジアルジア(シスト)数	不検出 /10L		
--- 以上 ---			

検査期間	令和7年7月8日 ~ 令和7年7月15日		
参考			
部門管理者	嶋 弘一	理化学的検査責任者	生物学的検査責任者 吉田 雄樹
備考			