

葛巻町水道事業所 様

水道法第20条第3項登録検査機関
登録番号第272号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目17番37号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792

水質検査結果書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和7年10月16日	受付No.	25-03450-05		
採水日時	令和7年10月16日 08:52	試料種類	井戸水	試料区分	原水
天候	前日 当日 雨	気温	10℃	水温	12℃
現地残留塩素					
水源の名称	大石				
水道施設名	葛巻町上水道施設（山形川地区）				
採水場所	大石				
採水者名	葛巻町水道事業所 向川原 泰徳				
試料備考					
出典	平成19年健水発第0330006号				

項目	検査結果	水質基準	注
大腸菌数	0 MPN/100mL		
嫌気性芽胞菌	0 個/100mL		
--- 以上 ---			

検査期間	令和7年10月16日 ~ 令和7年10月17日		
参考			
部門管理者	嶋 弘一	理化学的検査責任者	生物学的検査責任者 吉田 雄樹
備考	大腸菌数は、「上水試験方法 表IV-1.7B最確数表」により算出しています。		