

葛巻町水道事業所 様

水質検査結果書

水道法第20条第3項登録検査機関
登録番号第272号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目17番3号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4702



ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和8年4月14日	受付No.	26-00216-05						
採水日時	令和8年4月14日 08:40	試料種類	水道水	試料区分	浄水				
天候	前日	当日	晴れ	気温	9℃	水温	8℃	現地残留塩素	0.4mg/L
水源の名称	大石								
水道施設名	葛巻町上水道施設（山形川地区）								
採水場所	田代2								
採水者名	葛巻町水道事業所 向川原 泰徳								
試料備考									
出典	上水試験方法 平成15年厚生労働省告示第261号 平成15年厚生労働省告示第318号								

項目	検査結果	水質基準	注
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	5.6 mg/L	200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3 mg/L以下	
pH値	6.9	5.8~8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	0.5 度未満	5 度以下	
濁度	0.1 度未満	2 度以下	
アンモニア性窒素(水道法水質基準項目外)	0.05 mg/L未満		
残留塩素(水道法水質基準項目外)	0.40 mg/L		
--- 以上 ---			

検査期間	令和8年4月14日 ~ 令和8年4月20日				
判定	上記検査項目に関し水道法水質基準に適合				
部門管理者	米澤 慎悦	理化学的検査責任者	岩崎 大輔	生物学的検査責任者	吉田 雄樹
備考					