028-5495
岩手県岩手郡葛巻町葛巻16-1-1

発行No. H25001618
発行日 令和7年6月16日

葛巻町水道事業所 様

水道法第２０条第３項登録検査機関
登録番号第２７２号
〒 020-0125
盛岡市上堂三丁目１７番３７号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401　　FAX 019-641-4792

水 質 検 査 結 果 書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和7年6月12日			受付No.	25-01241-06		
採水日時	令和7年6月12日	10:00		試料種類	井戸水	試料区分	原水
天候	前日	当日 晴れ	気温 18℃	水温 14℃		現地残留塩素	
水源の名称	星野						
水道施設名	葛巻町上水道施設（星野地区）						
採水場所	星野						
採水者名	葛巻町水道事業所　向川原　泰徳						
試料備考							
出典	平成19年健水発第0330006号						

項目	検査結果	水質基準	注
大腸菌数	0 MPN/100mL		
嫌気性芽胞菌	0 個/100mL		
--- 以上 ---			

検査期間	令和7年6月12日 ～ 令和7年6月13日				
参考					
部門管理者	嶋　弘一	理化学的検査責任者		生物学的検査責任者	吉田　雄樹
備考	大腸菌数は、「上水試験方法 表Ⅳ-1.7B最確数表」により算出しています。				