028-5495
岩手県岩手郡葛巻町葛巻16-1-1

発行No. H25007585
発行日 令和8年1月19日

葛巻町水道事業所 様

水道法第２０条第３項登録検査機関
登録番号第２７２号
〒 020-0125
盛岡市上堂三丁目１７番３７号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401　　FAX 019-641-4792

水 質 検 査 結 果 書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和8年1月15日			受付No.	25-04758-05		
採水日時	令和8年1月15日	09:30		試料種類	水道水	試料区分	浄水
天候	前日	当日 晴れ	気温 0℃	水温 3℃		現地残留塩素	0.3mg/L
水源の名称	江刈川						
水道施設名	葛巻町上水道施設（江刈川地区）						
採水場所	岩瀬張						
採水者名	葛巻町水道事業所　向川原　泰徳						
試料備考							
出典	上水試験方法 平成15年厚生労働省告示第261号 平成15年厚生労働省告示第318号						

項目	検査結果	水質基準	注
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	2.6 mg/L	200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L	3 mg/L以下	
pH値	7.1	5.8～8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	0.7 度	5 度以下	
濁度	0.1 度	2 度以下	
アンモニア性窒素（水道法水質基準項目外）	0.05 mg/L未満		
残留塩素（水道法水質基準項目外）	0.20 mg/L		
--- 以上 ---			

検査期間	令和8年1月15日　～　令和8年1月16日				
判定	上記検査項目に関し水道法水質基準に適合				
部門管理者	嶋　弘一	理化学的検査責任者	岩崎　大輔	生物学的検査責任者	吉田　雄樹
備考					