

葛巻町水道事業所 様

水道法第20条第3項登録検査機関

登録番号第272号

〒020-0125

盛岡市上堂三丁目17番37号

一般財団法人

岩手県薬剤師会検査センター

TEL 019-641-4401

FAX 019-641-4792

水質検査結果書



ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和8年2月3日	受付No.	25-05097-05
採水日時	令和8年2月3日 09:28	試料種類	水道水
天候	前日 当日 晴れ	気温	-2℃
		水温	2℃
水源の名称	江刈川		
水道施設名	葛巻町上水道施設 (江刈川地区)		
採水場所	岩瀬張		
採水者名	葛巻町水道事業所 向川原 泰徳		
試料備考			
出典	上水試験方法 平成15年厚生労働省告示第261号 平成15年厚生労働省告示第318号		

項目	検査結果	水質基準	注
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.05 mg/L	10 mg/L以下	
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6 mg/L以下	
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	
クロロホルム	0.001 mg/L未満	0.06 mg/L以下	
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.03 mg/L以下	
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L未満	0.1 mg/L以下	
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
総トリハロメタン	0.001 mg/L未満	0.1 mg/L以下	
トリクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.03 mg/L以下	
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L未満	0.03 mg/L以下	
ブロモホルム	0.001 mg/L未満	0.09 mg/L以下	
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08 mg/L以下	
塩化物イオン	2.6 mg/L	200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満	3 mg/L以下	
pH値	7.0	5.8~8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	0.5 度	5 度以下	
濁度	0.1 度未満	2 度以下	

