028-5495
岩手県岩手郡葛巻町葛巻16-1-1

発行No. H25000261
発行日 令和7年4月23日

葛巻町水道事業所 様

水道法第２０条第３項登録検査機関
登録番号第２７２号
〒 020-0125
盛岡市上堂三丁目１７番３７号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401　　FAX 019-641-4792

水 質 検 査 結 果 書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和7年4月15日			受付No.	25-00242-02		
採水日時	令和7年4月15日 09:50			試料種類	表流水	試料区分	原水
天候	前日	当日 曇り	気温 9℃	水温 7℃		現地残留塩素	
水源の名称	鷹ノ巣						
水道施設名	葛巻町上水道施設（鷹ノ巣地区）						
採水場所	鷹ノ巣						
採水者名	葛巻町水道事業所 川向 信之						
試料備考							
出典	平成19年健水発第0330006号						

項目	検査結果	水質基準	注
クリプトスポリジウム(オーシスト)数	不検出 /10L		
ジアルジア(シスト)数	不検出 /10L		
--- 以上 ---			

検査期間	令和7年4月15日 ～ 令和7年4月21日				
参考					
部門管理者	嶋 弘一	理化学的検査責任者		生物学的検査責任者	吉田 雄樹
備考					