

葛巻町水道事業所 様

水道法第20条第3項登録検査機関
登録番号第272号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目17番37号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792

水質検査結果書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和7年11月18日	受付No.	25-03988-03						
採水日時	令和7年11月18日 10:00	試料種類	水道水	試料区分	浄水				
天候	前日	当日	雪	気温	0℃	水温	10℃	現地残留塩素	0.3mg/L
水源の名称	鷹ノ巣								
水道施設名	葛巻町上水道施設(鷹ノ巣地区)								
採水場所	鷹ノ巣								
採水者名	葛巻町水道事業所 川向 信之								
試料備考									
出典	上水試験方法 平成15年厚生労働省告示第261号 平成15年厚生労働省告示第318号								

項目	検査結果	水質基準	注
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.55 mg/L	10 mg/L以下	
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6 mg/L以下	
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	
クロロホルム	0.002 mg/L	0.06 mg/L以下	
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.03 mg/L以下	
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L未満	0.1 mg/L以下	
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
総トリハロメタン	0.004 mg/L	0.1 mg/L以下	
トリクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.03 mg/L以下	
ブロモジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03 mg/L以下	
ブロモホルム	0.001 mg/L未満	0.09 mg/L以下	
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08 mg/L以下	
塩化物イオン	3.8 mg/L	200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L以下	
pH値	6.8	5.8~8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	0.6 度	5 度以下	
濁度	0.1 度未満	2 度以下	

