

葛巻町水道事業所 様

水道法第20条第3項登録検査機関
登録番号第272号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目17番37号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792



水 質 検 査 結 果 書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受 付 日	令和8年7月23日	受 付 No.	26-01974-03
採 水 日 時	令和8年7月23日 09:15	試 料 種 類	水道水
天 候	前日 当日 雨 気温 19℃	試 料 区 分	浄水
		水温 19℃	現地残留塩素 0.4mg/L
水 源 の 名 称	鷹ノ巣		
水 道 施 設 名	葛巻町上水道施設（鷹ノ巣地区）		
採 水 場 所	鷹ノ巣		
採 水 者 名	葛巻町水道事業所 川向 信之		
試 料 備 考			
出 典	上水試験方法 平成15年厚生労働省告示第261号 平成15年厚生労働省告示第318号		

項 目	検 査 結 果	水 質 基 準	注
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	3.7 mg/L	200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L	3 mg/L以下	
pH値	6.7	5.8～8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	0.5 度未満	5 度以下	
濁度	0.1 度未満	2 度以下	
アンモニア性窒素（水道法水質基準項目外）	0.05 mg/L未満		
残留塩素（水道法水質基準項目外）	0.30 mg/L		
--- 以上 ---			

検 査 期 間	令和8年7月23日 ～ 令和8年7月24日		
判 定	上記検査項目に関し水道法水質基準に適合		
部 門 管 理 者	米澤 慎悦	理化学的検査責任者 岩崎 大輔	生物学的検査責任者 吉田 雄樹
備 考			