

葛巻町水道事業所 様

水質検査結果書

水道法第20条第3項登録検査機関
登録番号第272号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目17番37号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792



ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和7年8月19日	受付No.	25-02458-02						
採水日時	令和7年8月19日 11:00	試料種類	水道水	試料区分	浄水				
天候	前日	当日	曇り	気温	29℃	水温	18℃	現地残留塩素	0.3mg/L
水源の名称	上鍋倉								
水道施設名	葛巻町上水道施設（上鍋倉地区）								
採水場所	上鍋倉								
採水者名	葛巻町水道事業所 川向 信之								
試料備考									
出典	上水試験方法 平成15年厚生労働省告示第261号 平成15年厚生労働省告示第318号								

項目	検査結果	水質基準	注
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.002 mg/L	0.01 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.07 mg/L	10 mg/L以下	
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	0.8 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L未満	1.0 mg/L以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
ベンゼン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
塩素酸	0.16 mg/L	0.6 mg/L以下	
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	
クロロホルム	0.001 mg/L未満	0.06 mg/L以下	
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.03 mg/L以下	
ジブロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1 mg/L以下	

項 目	検 査 結 果	水 質 基 準	注
臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
総トリハロメタン	0.005 mg/L	0.1 mg/L以下	
トリクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.03 mg/L以下	
ブロモジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03 mg/L以下	
ブロモホルム	0.001 mg/L未満	0.09 mg/L以下	
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	0.08 mg/L以下	
亜鉛及びその化合物	0.007 mg/L	1.0 mg/L以下	
アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L以下	
鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3 mg/L以下	
銅及びその化合物	0.03 mg/L	1.0 mg/L以下	
ナトリウム及びその化合物	4 mg/L	200 mg/L以下	
マンガン及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	
塩化物イオン	3.6 mg/L	200 mg/L以下	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	15 mg/L	300 mg/L以下	
蒸発残留物	42 mg/L	500 mg/L以下	
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L以下	
ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下	
2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下	
非イオン界面活性剤	0.004 mg/L未満	0.02 mg/L以下	
フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005 mg/L以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満	3 mg/L以下	
pH値	6.5	5.8~8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	0.5 度未満	5 度以下	
濁度	0.1 度未満	2 度以下	
アンモニア性窒素（水道法水質基準項目外）	0.05 mg/L未満		
残留塩素（水道法水質基準項目外）	0.25 mg/L		
— 以上 —			

検 査 期 間	令和7年8月19日 ~ 令和7年8月25日		
判 定	上記検査項目に関し水道法水質基準に適合		
部 門 管 理 者	嶋 弘一	理化学的検査責任者	岩崎 大輔
		生物学的検査責任者	吉田 雄樹
備 考			