

葛巻町水道事業所 様

水道法第20条第3項登録検査機関
登録番号第272号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目17番37号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792



水 質 検 査 結 果 書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受 付 日	令和8年7月23日			受 付 No.	26-01974-02		
採 水 日 時	令和8年7月23日 09:40			試 料 種 類	水道水	試 料 区 分	浄水
天 候	前日	当日 雨	気温 21℃	水温 12℃	現地残留塩素	0.2mg/L	
水 源 の 名 称	上鍋倉						
水 道 施 設 名	葛巻町上水道施設（上鍋倉地区）						
採 水 場 所	上鍋倉						
採 水 者 名	葛巻町水道事業所 川向 信之						
試 料 備 考							
出 典	上水試験方法						
	平成15年厚生労働省告示第261号						
	平成15年厚生労働省告示第318号						

項 目	検 査 結 果	水 質 基 準	注
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	3.3 mg/L	200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3 mg/L以下	
pH値	6.5	5.8～8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	0.6 度	5 度以下	
濁度	0.1 度未満	2 度以下	
アンモニア性窒素（水道法水質基準項目外）	0.05 mg/L未満		
残留塩素（水道法水質基準項目外）	0.10 mg/L		
--- 以上 ---			

検 査 期 間	令和8年7月23日 ～ 令和8年7月24日				
判 定	上記検査項目に関し水道法水質基準に適合				
部 門 管 理 者	米澤 慎悦	理化学的検査責任者	岩崎 大輔	生物学的検査責任者	吉田 雄樹
備 考					