

葛巻町水道事業所 様

水道法第20条第3項登録検査機関
登録番号第272号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目17番37号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792



水質検査結果書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和7年6月19日	受付No.	25-01372-05						
採水日時	令和7年6月19日 09:50	試料種類	表流水	試料区分	原水				
天候	前日	当日	晴れ	気温	30℃	水温	14℃	現地残留塩素	
水源の名称	戸草沢								
水道施設名	葛巻町上水道施設（戸草沢地区）								
採水場所	戸草沢								
採水者名	葛巻町水道事業所 向川原 泰徳								
試料備考									
出典	平成19年健水発第0330006号								

項目	検査結果	水質基準	注
大腸菌数	160 MPN/100mL		※
嫌気性芽胞菌	5 個/100mL		※
--- 以上 ---			

検査期間	令和7年6月19日 ~ 令和7年6月20日		
参考			
部門管理者	嶋 弘一	理化学的検査責任者	生物学的検査責任者 吉田 雄樹
備考	※の項目が検出のため、耐塩素性病原生物が混入するおそれがあります。 大腸菌数は、「上水試験方法 表IV-1.7B最確数表」により算出しています。		