028-5495
岩手県岩手郡葛巻町葛巻16-1-1

発行No. H25004671
発行日　令和7年9月22日

葛巻町水道事業所 様

水道法第２０条第３項登録検査機関
登録番号第２７２号
〒 020-0125
盛岡市上堂三丁目１７番３７号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401　　FAX 019-641-4792

水 質 検 査 結 果 書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和7年9月18日			受付No.	25-02976-05		
採水日時	令和7年9月18日　10:00			試料種類	表流水	試料区分	原水
天候	前日	当日　雨	気温　16℃	水温	15℃	現地残留塩素	
水源の名称	戸草沢						
水道施設名	葛巻町上水道施設（戸草沢地区）						
採水場所	戸草沢						
採水者名	葛巻町水道事業所　向川原　泰徳						
試料備考							
出典	平成19年健水発第0330006号						

項目	検査結果	水質基準	注
大腸菌数	11000 MPN/100mL		※
嫌気性芽胞菌	1200 個/100mL		※
--- 以上 ---			

検査期間	令和7年9月18日　～　令和7年9月20日				
参考					
部門管理者	嶋　弘一	理化学的検査責任者		生物学的検査責任者	吉田　雄樹
備考	※の項目が検出のため、耐塩素性病原生物が混入するおそれがあります。 大腸菌数は、「上水試験方法 表Ⅳ-1.7A最確数表」により算出しています。				