

葛巻町水道事業所 様

水 質 検 査 結 果 書

水道法第20条第3項登録検査機関
登録番号第272号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目17番3号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792



ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和8年9月17日	受付No.	26-02922-07
採水日時	令和8年9月17日 09:55	試料種類	水道水
天候	前日 当日 晴れ 気温 19℃	水温	19℃
水源の名称	戸草沢	試料区分	浄水
水道施設名	葛巻町上水道施設（戸草沢地区）	現地残留塩素	1.5mg/L
採水場所	椈の木		
採水者名	葛巻町水道事業所 向川原 泰徳		
試料備考			
出典	上水試験方法 平成15年厚生労働省告示第261号 平成15年厚生労働省告示第318号		

項 目	検 査 結 果	水 質 基 準	注
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	4.7 mg/L	200 mg/L以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3 mg/L以下	
pH値	7.2	5.8~8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	0.6 度	5 度以下	
濁度	0.1 度未満	2 度以下	
アンモニア性窒素（水道法水質基準項目外）	0.05 mg/L未満		
残留塩素（水道法水質基準項目外）	0.70 mg/L		
―― 以上 ――			

検査期間	令和8年9月17日 ~ 令和8年9月18日
判定	上記検査項目に関し水道法水質基準に適合
部門管理者	米澤 慎悦 理化学的検査責任者 岩崎 大輔 生物学的検査責任者 吉田 雄樹
備考	