

葛巻町建設水道課 様

水道法第20条第3項登録検査機関  
登録番号第272号  
〒020-0125  
盛岡市上堂三丁目17番37号  
一般財団法人  
岩手県薬剤師会検査センター  
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792

水質検査結果書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和4年9月8日	受付No.	22-02334-08				
採水日時	令和4年9月8日 08:45	試料種類	水道水	試料区分	浄水		
天候	前日 当日 晴れ	気温	20℃	水温	17℃	現地残留塩素	0.4mg/L
水源の名称	上平						
水道施設名	葛巻町上水道施設（上平地区）						
採水場所	上平						
採水者名	葛巻町建設水道課 向川原 泰徳						
試料備考							
出典	上水試験方法 平成15年厚生労働省告示第261号 平成15年厚生労働省告示第318号						

項目	検査結果	水質基準	注
一般細菌	0個/mL	100個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
塩化物イオン	3.8mg/L	200mg/L以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5mg/L	3mg/L以下	
pH値	7.2	5.8~8.6	
味	異常なし	異常でないこと	
臭気	異常なし	異常でないこと	
色度	0.6度	5度以下	
濁度	0.1度未満	2度以下	
アンモニア性窒素(水道法水質基準項目外)	0.05mg/L未満		
残留塩素(水道法水質基準項目外)	0.25mg/L		
--- 以上 ---			



検査期間	令和4年9月8日 ~ 令和4年9月9日
判定	上記検査項目に関し水道法水質基準に適合
部門管理者	嶋 弘一 理化学的検査責任者 岩崎 大輔 生物学的検査責任者 吉田 雄樹
備考	