028-5495
岩手県岩手郡葛巻町葛巻16-1-1

発行No. H25007768
発行日 令和8年1月26日

葛巻町水道事業所 様

水道法第２０条第３項登録検査機関
登録番号第２７２号
〒 020-0125
盛岡市上堂三丁目１７番３７号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792

# 水 質 検 査 結 果 書

ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付日 | 令和8年1月15日 | | | 受付No. | 25-04760-07 | | |
| 採水日時 | 令和8年1月15日 | 08:50 | | 試料種類 | 表流水 | 試料区分 | 原水 |
| 天候 | 前日 | 当日 晴れ | 気温 0℃ | 水温 3℃ | | 現地残留塩素 | |
| 水源の名称 | 上平 | | | | | | |
| 水道施設名 | 葛巻町上水道施設（上平地区） | | | | | | |
| 採水場所 | 上平 | | | | | | |
| 採水者名 | 葛巻町水道事業所 向川原 泰徳 | | | | | | |
| 試料備考 | | | | | | | |
| 出典 | 平成19年健水発第0330006号 | | | | | | |

| 項目 | 検査結果 | 水質基準 | 注 |
|---|---|---|---|
| クリプトスポリジウム(オーシスト)数 | 不検出 /10L | | |
| ジアルジア(シスト)数 | 不検出 /10L | | |
| --- 以上 --- | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 検査期間 | 令和8年1月15日 ～ 令和8年1月21日 | | | | |
| 参考 | | | | | |
| 部門管理者 | 嶋 弘一 | 理化学的検査責任者 | | 生物学的検査責任者 | 吉田 雄樹 |
| 備考 | | | | | |