


葛巻町水道事業所 様

水 質 検 査 結 果 書

水道法第20条第3項登録検査機関
登録番号第272号
〒020-0125
盛岡市上堂三丁目17番37号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792



ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受 付 日	令和8年7月7日	受 付 No.	26-01693-08
採 水 日 時	令和8年7月7日 09:00	試 料 種 類	表流水
天 候	前日 当日 晴れ 気温 19℃	試 料 区 分	現地残留塩素
水 源 の 名 称	上平		
水 道 施 設 名	葛巻町上水道施設（上平地区）		
採 水 場 所	上平		
採 水 者 名	葛巻町水道事業所 向川原 泰徳		
試 料 備 考			
出 典	上水試験方法 平成15年厚生労働省告示第261号 平成19年健水発第0330006号		

項 目	検 査 結 果	水 質 基 準	注
一般細菌	2 個/mL	100 個/mL以下	
大腸菌数	* 3 MPN/100mL	検出されないこと	※
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.21 mg/L	10 mg/L以下	
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	0.8 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L未満	1.0 mg/L以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
ベンゼン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0 mg/L以下	
アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L	0.2 mg/L以下	
鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3 mg/L以下	
銅及びその化合物	0.01 mg/L未満	1.0 mg/L以下	
ナトリウム及びその化合物	4 mg/L	200 mg/L以下	

[illegible]

検 査 期 間	令和8年7月7日 ～ 令和8年7月10日
参 考	* については水道法水質基準に不適合
部 門 管 理 者	米澤 慎悦 理化学的検査責任者 岩崎 大輔 生物学的検査責任者 吉田 雄樹
備 考	※の項目が検出のため、耐塩素性病原生物が混入するおそれがあります。 大腸菌数は、「上水試験方法 表IV-1.7B最確数表」により算出しています。