

葛巻町水道事業所 様

水 質 検 査 結 果 書

水道法第20条第3項登録検査機関

登録番号第272号

〒020-0125

盛岡市上堂三丁目17番37号

一般財団法人

岩手県薬剤師会検査センター

TEL 019-641-4401

FAX 019-641-4792



ご依頼いただきました試料の検査結果は次のとおりです。

受付日	令和8年8月4日			受付No.	26-02183-08		
採水日時	令和8年8月4日 09:20			試料種類	水道水	試料区分	浄水
天候	前日	当日 晴れ	気温 21℃	水温 14℃	現地残留塩素		0.3mg/L
水源の名称	上平						
水道施設名	葛巻町上水道施設（上平地区）						
採水場所	上平						
採水者名	葛巻町水道事業所 向川原 泰徳						
試料備考							
出典	上水試験方法						
	平成15年厚生労働省告示第261号						
	平成15年厚生労働省告示第318号						

項 目	検 査 結 果	水 質 基 準	注
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	
大腸菌	不検出	検出されないこと	
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.12 mg/L	10 mg/L以下	
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	0.8 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L未満	1.0 mg/L以下	
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸 (PFOS及びPFOA)	0.000005 mg/L未満	0.00005 mg/L以下	
ベンゼン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	
塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6 mg/L以下	
クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	
クロロホルム	0.002 mg/L	0.06 mg/L以下	
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L	0.03 mg/L以下	

[illegible]

検査期間	令和8年8月4日　～　令和8年8月10日				
判定	上記検査項目に関し水道法水質基準に適合				
部門管理者	米澤　慎悦	理化学的検査責任者	岩崎　大輔	生物学的検査責任者	吉田　雄樹
備考					